



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra



www.zsvs.sk

e-mail: eva.miskovicova@zsvs.sk

Mobil: 0903 248 974

Strana: 1/2

A - akreditovaná skúška
N - neakreditovaná skúška

PROTOKOL O SKÚŠKACH VZORKY Č. 10097

Názov a adresa laboratória/ miesto výkonu laboratórných činností: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Útvar laboratórných činností, laboratórium Nitra
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Názov a adresa zákazníka: Vodárenská správcovská spoločnosť, s.r.o.
Hlavná 943/12, 951 15 Mojmírovce

Dátum odberu / prevzatia vzorky / výkonu skúšky: 13.04.2026 / 13.04.2026 / 13.04.2026 - 20.04.2026

Miesto odberu: Štefanovičová 75, Obecný úrad

Predmet skúšok: pitná voda

Vzorku odobral: Horník Ján

Odber: Akreditovaný

Plán odberu vzorky č.: 10097

Metóda odberu vzorky: RD-IP-13

Tabuľka výsledkov skúšok:

Ukazovateľ	Merná jednotka	Výsledok	Limit ¹	Neistota k = 2	Metóda stanovenia	A/N
<i>Escherichia coli</i>	KTJ/100 ml	0	0	-	STN EN ISO 9308-1	A
Koliformné baktérie	KTJ/100 ml	0	0	-	STN EN ISO 9308-1	A
Črevné enterokoky	KTJ/100 ml	0	0	-	STN EN ISO 7899-2	A
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C	KTJ/ml	4	200	-	STN EN ISO 6222	A
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C	KTJ/ml	2	50	-	STN EN ISO 6222	A
Živé organizmy	jedince/ml	0	0	-	STN 757711	A
Bezfarebné bičikovce	jedince/ml	0	0	-	STN 757711	A
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	jedince/ml	0	0	-	STN 757711	A
Mikromycéty (stanoviteľné mikroskopicky)	jedince/ml	0	0	-	STN 757711	A
Mŕtve organizmy	jedince/ml	0	30	-	STN 757711	A
Železité a mangánové baktérie	pokryv.p. v %	<1	10	-	STN 757712	A
Abiosestón	pokryv.p. v %	2	10	-	STN 757712	A
Teplota vody (terénne meranie)	°C	13,6	-	-	STN 757375	A
Mangán	mg/l	<0,003	0,050 ²	-	STN EN ISO 17294-2	A
Železo	mg/l	<0,040	0,20 ³	-	STN ISO 6332	A
Dusičnany	mg/l	23,4	50,0	-	STN EN ISO 10304-1	A
Dusitany	mg/l	<0,050	0,50	-	STN EN ISO 10304-1	A
Absorbancia	-	<0,010	0,080	-	STN 757360	A
Amónne ióny	mg/l	<0,050	0,50	-	STN ISO 7150-1	A
Elektrolytická vodivosť pri 20°C	mS/m	63	125	-	STN EN 27888	A



PROTOKOL O SKÚŠKACH VZORKY č. 10097

Tabuľka výsledkov skúšok:

Ukazovateľ	Merná jednotka	Výsledok	Limit ¹	Neistota k = 2	Metóda stanovenia	A/N
Farba	mg/l Pt	3,27	15,0	-	STN EN ISO 7887	N
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	mg/l	<0,50	3,0	-	STN EN ISO 8467	A
Reakcia vody	-	7,47	6,50-9,50	-	STN EN ISO 10523	A
Zákal	FNU	1,2	5,0	-	STN EN ISO 7027-1	N
Pach	-	1	-	-	STN EN 1622	N

Súlad/nesúlad:

Vo vode z neznámeho zdroja, z bezpečnostných dôvodov nestanovujeme ukazovateľ chuť.

Vzorka vody v čase odberu vyhovovala v uvedených ukazovateľoch požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Vysvetlivky:

¹ Vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

² Mangán - prekročenie koncentrácie do 0,1 mg/l je prípustné, len ak ide o mangán z geologického podložía a ak nedochádza k nežiadúcemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.

³ Železo - prekročenie koncentrácie do 0,5 mg/l je prípustné, len ak ide o železo z geologického podložía a ak nedochádza k nežiadúcemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.

Upozornenie:

Protokol o skúškach môže používateľ reprodukovať ako celok, čiastočná reprodukcia je možná len s písomným súhlasom vedúceho útvaru laboratórnych činností (nesmú sa kopírovať časti). Používateľ služieb akreditovaného laboratória v žiadnom prípade nesmie použiť jeho akreditačnú značku. Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšok. Ak vzorku odobral zákazník, výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola do laboratória prijatá. Laboratórium nezodpovedá za informácie dodané zákazníkom (dátum odberu, miesto odberu, predmet skúšok), ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Neistota – rozšírená neistota počítaná s koeficientom pokrytia k=2 (s pravdepodobnosťou 95 %). V prípade neakreditovaného odberu vzorky neistota nezahŕňa neistotu odberu. Neistota sa nevyjadruje pre výsledky menšie ako limit stanoviteľnosti a neakreditované skúšky. Pri hodnotení súladu/nesúladu nebola zohľadnená neistota.

Dátum vydania protokolu: 20.04.2026

Schválil: Ing. Eva Miškovičová
vedúci útvaru laboratórnych činností



*** KONIEC PROTOKOLU ***